

OD DOSTAWCY PRĄDU

- GRUPA TARYFOWA G12W
- ZABEZPIECZENIE 50 AMPER
- MOC UMOWNA 36 KW

WARUNKI HYDRAULICZNE

- ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY LUB SEPARATOR POWIETRZA ZAMONTOWANY IDEALNIE NA ŚRODKU GÓRNEGO KRÓCU ZBIORNIKA
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO C.O. DO 3 BAR ZAMONTOWANY NA ZBIORNIKU
- MAGNETYZER NA INSTALACJI WODY PITNEJ I KOTŁOWEJ ZAMONTOWANY PRZED WĘŻOWNICĄ
- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA DO C.W.U DO 6 BAR NACZYNIEM PRZEPONOWE DO C.W.U

WARUNKI ELEKTRYCZNE

- PRZYŁĄCZE GŁÓWNE 36 KW
- PODŁĄCZENIE GRZAŁEK TRÓJKĄ - POPRAWNE GWIAZDA - NIEPOPRAWNE
- ZABEZPIECZENIE MOC 50 A
- TARYFA G12W
- UZIEMNIENIE ZBIORNIKA

